



**LIGNOTESTING, a.s.**

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

## CERTIFIKÁT

č. 003/01/2006

zo dňa 15. júna 2006

vydaný v zmysle STN EN 45011 pre:

**Výrobok:** Výplň dverového krídla celkovej hrúbky 24 mm (s preglejkou) v skladbe: SENOSAN A1350D EG DEKOR GOLDEN OAK 1,7 mm + RAPIDEX HL 9615 GRAU + PRG 21 mm + RAPIDEX HL 9615 GRAU + SENOSAN A1350D EG DEKOR GOLDEN OAK 1,7 mm

**Žiadateľ:** Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST, Veterná 14, 900 44 Tomášov  
IČO: 34 781 331

**Výrobca:** Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST, Veterná 14, 900 44 Tomášov

**Miesto výroby:** Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST, Priemyselná ul., 931 01 Šamorín

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku: **vzduchová nepriezvučnosť, súčiniteľ prechodu tepla** s technickými požiadavkami uvedenými v **STN 74 6481: 2000 + STN 74 6481/Z1: 2003**.

**Použitie:** ako výplň krídla dverí s tepelno- a zvukovoizolačnými vlastnosťami so zisteným súčiniteľom prechodu tepla výplne  $U_v = 2,83 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$  a zvukovej nepriezvučnosti výplne vyjadrenou indexom vzduchovej nepriezvučnosti  $R_w = 32 \text{ dB}$ .

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného výrobku sú uvedené v protokole o nepovinnej certifikácii výrobku č. 002/NC/06 zo dňa 14.06.2006.

Dátum vydania: **15.06.2006**

**Doba platnosti:** Certifikát vydaný prvýkrát dňa 15.06.2006 platí, pokiaľ nedôjde k zmene v technológii výroby, alebo v použitých surovinách a polotovarochoch, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vlastnosti a kvalitu výrobku a pokiaľ nestratí platnosť technická špecifikácia, s ktorou bola potvrdená zhoda.

**Poučenie:**

Certifikovaný výrobok podlieha dozoru, ktorý vykonáva certifikačný orgán na základe zmluvy o dohľade č. Z-30/107/06 počas platnosti certifikátu.

Ing. Alena Holá  
vedúca certifikačného orgánu  
certifikujúceho výrobky

Číslo: 000659

