



LIGNOTESTING, a.s.

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

CERTIFIKÁT

č. 004/01/2006

zo dňa 15. júna 2006

vydaný v zmysle STN EN 45011 pre:

Výrobok: Výplň dverového krídla celkovej hrúbky 24 mm (s oceľovým plechom) v skladbe: VEKAPLAN KD 1,5 mm + RAPIDEX HL 9615 GRAU + STYROFOAM LB-GV-X 9 mm + RAPIDEX HL 9615 GRAU + plech z ocele 1,5 mm + RAPIDEX HL 9615 GRAU + STYROFOAM LB-GV-X 9 mm + RAPIDEX HL 9615 GRAU + VEKAPLAN KD 1,5 mm

Žiadateľ: Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST, Veterná 14, 900 44 Tomášov

IČO: 34 781 331

Výrobca: Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST, Veterná 14, 900 44 Tomášov

Miesto výroby: Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST, Priemyselná ul., 931 01 Šamorín

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku: **vzduchová nepriezvučnosť** s technickými požiadavkami uvedenými v **STN 74 6481: 2000 + STN 74 6481/Z1: 2003**.

Použitie: ako výplň krídla dverí so zvukovoizolačnými vlastnosťami so zisteným indexom vzduchovej nepriezvučnosti $R_w = 36$ dB.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného výrobku sú uvedené v protokole o nepovinnnej certifikácii výrobku č. 002/NC/06 zo dňa 14.06.2006.

Dátum vydania: **15.06.2006**

Doba platnosti: Certifikát vydaný prvýkrát dňa 15.06.2006 platí, pokiaľ nedôjde k zmene v technológii výroby, alebo v použitých surovinách a polotovarochoch, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vlastnosti a kvalitu výrobku a pokiaľ nestratí platnosť technická špecifikácia, s ktorou bola potvrdená zhoda.

Poučenie:

Certifikovaný výrobok podlieha dozoru, ktorý vykonáva certifikačný orgán na základe zmluvy o dohľade č. Z-30/107/06 počas platnosti certifikátu.

Ing. Alena Holá
vedúca certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky



Číslo: **000660**